



WTK

Minirensningsanlæg

QuickOne

Hvis alarmer lyder/Strømafbrydelse


Dit WTK minirensningsanlæg er udstyret med en lydalarm. Hvis alarmer lyder, kan der være tale om flere forskellige ting og derfor bør du tage kontakt til WTK, som vil sende en tekniker og udbedre en eventuel fejl.

Selvom alarmer lyder kan spildevandet fortsat passere igennem anlægget, og du kan problemfrit vente med at tage kontakt til næste hverdag.

Strømafbrydelse - Ved kortere eller længere strømafbrydelser, behøver du ingenting gøre. Anlægget starter selv op igen.

Alarm telefon: 9380 9009

Alarm Mail: tt@wtk.dk



WTK

www.wtk.dk

tf: 9380 9009

tt@wtk.dk